

נספח חשמל

מחזור : דרום
מרחב תכנון מקומי : באר שבע
רשות מקומית : באר שבע
שטח התכנית : 1149.249 ד'
קנה מידה: 1:1250

שלב: מתן תוקף תאריך: 09\2016

	מיקום: חנוך חשיל בע"מ	עורך חתכנית
	סוג: קורסי א.ד. בגרמני 2, רחובות	
חומר:	קוד: 08-9310500	

חדר טרפו על קרקע
ככל מתח גבוה 22א"מ תת"מ מוצג
(נפי) היתור סוג השפעה 3 מ' ככל כיוון
קו מתח גבוה עילי קיים להעתקה לקו
גבול פרודורו מרחק ביטוח
מקו מתח גבוה עילי
עמודי חשמל מתח גבוה קיימים

קו בזק תת"ק קיים מיקום משוער — Bez — Sz
תא בזק קיימת מיקום משוער 
קו HOT תת"ק קיים מיקום משוער — HOT — HO
תא HOT קיימת מיקום משוער 

חדרי השנאים המסומנים בתכנית נספחו,
הינם לצורך הזנת מגרשים צמודי קרקע ומבני ציבור,
החדרים הם על הקרקע.

חדרי השנאה לצורך הזנת מגרשי הבנייה הרוויה
ימוקמו בתוך שטחי מגרשי הבנייה הרוויה,
ובאחריות יזמי \ קבלני המגרשים הנ"ל.