



אינגקטורים לכלור וחומצת מלח
 כניסה למערכת בחלק התחתון
 של צינור פיזור, מרחק בטיחות 75 ס"מ

מיכלי כלור וחומצה מלח
 נתונים במעצרות P.V.C
 נפח מעצרה 115%
 חיגור עם משאבות סחרור כולל השהייה

סכמה ריקון בריכת טיפולית

רשימת תפוצה	
מס'	שם
1	כמות
2	
3	

המבצע אחראי לבדיקת כל המידות
 על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע
 למומחן לפני המשך הביצוע, אין לקבוע
 מידות על"י מדידה בטרם
 התכנית ושארות רישום המרכז של המומחן
 כל הזמית שמורת

ארגון הסתודים
 וחדרי כינים
 תעצמאים
 בישראל
 ISRAELI
 ORGANIZATION
 of REGISTERING
 ENGINEERS & ARCHITECTS

אינסטלציה סיטארית
 מיזוג אוויר

**B.S. ENGINEERS
 BILAT I.T.D.**

**ב.ס. מהנדסים
 אילת בע"מ**

בורים רבינוביץ' ניידי: 050-244422
 טל: 08 - 6375475 פקס: 08 - 6323180
 E-MAIL: 052446@GMAIL.COM

פרייקט ריף הדולפינים אילת (115/101/02/2)
 תכנית מס' 602-0257790

שם התכנית: סכמה ריקון בריכות טיפוליות

מספר תוכנית	1
תכנן	ארליך אלכסנדר
אשר	רבינוביץ' בורים
להעין	<input type="checkbox"/>
לאשר	<input type="checkbox"/>
למכור	<input type="checkbox"/>
לביצוע	<input type="checkbox"/>

קובץ תחילה
 קנימ
 מהדורה
 תאריך
 00000
 26.06.2017

