



תאריך: 23.07.19

## פרשה טכנית מים וביוב – עמיעוז בית אריזה-תכנית מס' 651-0557702



### 1. מבוא

התכנית עוסקת בהרחבה והסדרה של בית אריזה בעמיעוז.

עובדים - במתחם העבודה מועסקים כ-30 עובדים.

תוצרת – גידול ירקות חממה בעיקר גידול עגבניות בהיקף של כ-30 טון לשנה.

תהליך - תהליך האריזה יבש ללא שטיפות, התוצרת מגיעה מהחממות הסמוכות לבית האריזה,

בבית האריזה מבצעים מיון, שקילה ואריזה.

### 2. מערכת הביוב

באזור התכנית לא קיימת תשתית ביוב קרובה לכן מוצע פתרון מקומי בנספח המים והביוב.

הפתרון המוצע הוא התקנה תת קרקעית של בור איסוף, אל בור האיסוף יזרמו שפכים סניטריים

בלבד ממבנה השירותים והמקלחות וממבנה המשרדים.

אין צורך במתקני טיפול או הפרדה מכיוון שאין במקום שפכים תעשייתיים.

בור האיסוף יישאב על ידי ביובית והשפכים יופנו לאתר מוסדר, יטופל ויתוחזק באופן שוטף.

### 3. מערכת המים

במקום קיימת הזנת מים שפירים המגיעה ממשקי חבל עזה.

המים השפירים ישמשו לצריכה סניטרית במבני השירותים והמשרדים.

מי כיבוי אש מופרדים ממי הצריכה ע"י מתקן מז"ח.

מי קולחין (שפד"ן) משמשים אך ורק לצרכי השקייה, צנרת מי הקולחין מסומנת ומשולטת



בכבוד רב,  
אביחי גולדברג