



חגיגות המאה ה-50 לתכנון ובניה
2014-03-20

"מערב קריית-אתא"

נספח חשמל תקשורת ותאורה

חשמל:

1

1.1

בהתייחס לדרישות חוק החשמל וחוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו - 2006 - לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקוי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט /או הקרוב ביותר של המבנה:

- א. רשת מתח נמוך עם תילים חשופים 3.0 מ'
- ב. רשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 2 מ'
- ג. כבלי חשמל מתח נמוך 0.5 מ'
- ד. קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד על מבנה 0.3 מ'
- ה. קו מתח גבוה עד 33 ק"ו 5.0 מ'
- ו. כבלים אוויריים מבודדים עד 33 ק"ו (בנטייה מרבית) 2.00 מ'
- ז. כבלי חשמל מתח גבוה 3 מ'
- ח. קו מתח גבוה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ"י) 20.0 מ' מציר הקו
- ט. קו מתח גבוה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 450 מ"י) 35.0 מ' מציר הקו
- י. כבל חשמל מתח עליון 160 ק"ו בהנחה משולשת 10 מ'
- יא. כבל חשמל מתח עליון 160 ק"ו בהנחה שטוחה 20 מ'
- יב. מהנקודה הקרובה ביותר לארון רשת 1.0 מ'
- יג. מהנקודה הקרובה ביותר לשנאי על עמוד 3.0 מ'
- יד. תחנת טרנספורמציה/ מיתוג ומניה פנימית 3.0 מ'..

הערה

במידה ובאזור הבניה ישנם קוי מתח עליון/מתח על בנויים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מ:

1.2

- א. 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו
 - ב. 1.0 מ' מכבלים מתח גבוה עד 33 ק"ו
 - ג. 0.5 מ' מכבלי מתח נמוך עד 1000 וולט
- אין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור הסכמה מחברת החשמל.

המרחקים האנכיים והמינימליים מקוי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

כל מערכות החשמל של חברת החשמל תהינה תת קרקעיות בכל תחום התכנית. כל חדרי השנאים והמיתוג של חברת החשמל, בשטח התכנית, ימוקמו בשצ"פים, כמסומן בנספח החשמל והתקשורת.

1.3

ועדת המשנה של
הוועדה הלאומית לתכנון ובניה
קריית אתא
תכנית כ / 2450
היומלצה להפקדה
ישיבת מס'
יגיש ראש יועצה

	תאורה	.2
מערכת התאורה לאורך תוואי הכבישים בתחומי התכנית תותקן בכפוף להנחיות משרד התחבורה.		2.1
קווי טלפון, טלוויזיה בכבלים ותקשורת:		
2.11 מערכת קווי הטלפון והכבלים לשידורי טלוויזיה או כל סוגי תקשורת אחרים בתחומי תכנית זו, כולל החיבורים לבניינים ו/או בתוך המבנים יהיו תת קרקעיים.		
2.12 כל חדרי ההסתעפות לרשתות הטלפון, שידורי הטלוויזיה בכבלים וסוגי תקשורת אחרים בשטח התכנית, ימוקמו בשצ"פים, כמסומן בנספח החשמל והתקשורת, ויהיו תת-קרקעיים.		
2.13 התשתיות לרשת הטלפון תהיינה בתאום עם חברת בזק ובאישור הגורמים המוסמכים לכך.		
2.14 תשתיות הטלוויזיה בכבלים יוקמו על פי הנחיות חברת הכבלים האזורית ובתאום ואישור הגורמים המוסמכים לכך.		

	קווי טלפון, טלוויזיה בכבלים ותקשורת:	.3
3.1 מערכת קווי הטלפון והכבלים לשידורי טלוויזיה או כל סוגי תקשורת אחרים בתחומי תכנית זו, כולל החיבורים לבניינים ו/או בתוך המבנים יהיו תת קרקעיים.		
3.2 כל חדרי ההסתעפות לרשתות הטלפון, שידורי הטלוויזיה בכבלים וסוגי תקשורת אחרים בשטח התכנית, ימוקמו בשצ"פים, כמסומן בנספח החשמל והתקשורת, ויהיו תת-קרקעיים.		
3.3 התשתיות לרשת הטלפון תהיינה בתאום עם חברת בזק ובאישור הגורמים המוסמכים לכך.		
3.4 תשתיות הטלוויזיה בכבלים יוקמו על פי הנחיות חברת הכבלים האזורית ובתאום ואישור הגורמים המוסמכים לכך.		

משרד הפנים מחוז חיפה
חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
 אישור תכנית מס. 2/450/2
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה
 ביום 22.11.11 לאשר את התכנית.
901
 יו"ר הועדה המחוזית

הודעה על הפקדת תכנית מס' 2/450/2
 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6255
 ביום 26.6.11

הודעה על אישור תכנית מס' 2/450/2
 פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6978
 ביום 1.4.11