



נספח חשמל	
תכנית מס' 213-0610386	
עכו - מתחם 5	
רח בן עמי מס 63	
תעסוקה מסחר ומגורים ג/25194	
גליון 1	
תחולה	מנחה
תיאור	נספח חשמל
תאריך עריכת הנספח	28.02.2022
קנימ	1:500
שם תרשים	
שם תרשים	
שם תרשים	
שמות וחתימות:	
עורך הנספח	שם: א.א. חתן
תאריך: א.א. חתן	שם: א.א. חתן

- תקרא :**
- רשת חשמל עילית מתח-גבוהה קיימת
 - עמוד חשמל מתח-גבוהה קיים
 - עמוד חשמל מתח-גבוהה עם שנאי קיים
 - עמוד חשמל מתח-נמוך קיים
 - חדר טרנספורמציה (השנאה) מצוע

- הערות :**
1. יבנה חדר טרפני חדש במגרש-239 במקום עמוד חחיי עם טרפני מספר-198A שיפורק .
 2. יבנה חדר טרפני חדש במגרש-111 במקום עמוד חחיי עם טרפני מספר-197A שיפורק .
 3. רשת המתח גבוהה העילית תפורק ובמקומה תותקן רשת מתח גבוהה תת-קרקעית.
 4. יש להקצות בצד המערבי של מגרש-111 רצועת חשמל ברוחב 2-מטר למעבר קווי מתח גבוהה תת-קרקעיים בין חדר הטרפני (במגרש-111) למיקום עמוד חחיי קיים 196A/A.
 5. עמוד חחיי מספר-196A/A -יפורק / יבוטל.
 6. מיקום עמוד חחיי מספר-196A/A לעמוד חחיי קיים עם שנאי-196A - חציית הכביש ברחוב בו עמי תבוצע רשת מתח-גבוהה תת-קרקעית בחפירה או בקידוח בתאום עם חחיי ומחלקת ההנדסה בעיריית עכו. (עמוד חברת חשמל עם שנאי-196A לכלא שינוי)

תאריך	12.10.2020	עידכון על פי אלון בלום-עיריית עכו	אלי
תאריך	שינוי	תאריך השני	תפוצה
למטר	<input type="checkbox"/>	לביצוע	<input type="checkbox"/>
תאריך	<input type="checkbox"/>	תאריך	<input type="checkbox"/>
לעיון	<input type="checkbox"/>	לאישור	<input type="checkbox"/>
תאריך	6.9.2020		
קנימ	1:500	תכנון	אלי
מס' פרויקט	743-20	שטח	אלי
מס' היגיון	711-02-ח	שטח	אלי
מס' פרויקט	743-20	שטח	אלי
מס' היגיון	711-02-ח	שטח	אלי

משרד לתכנון חשמל
יעוץ ופיקוח
א.א. חתן
מזכר יעד ד.י. משב.20155, פקס-9909344-04, טלפון-9909140-04