

מים, ביוב, ניקוז, מכוני שאיבה, מערכות ספרינקלרים וכיבוי אש, תשתיות ופיתוח  
תכנון, חוות דעת, נספחים סניטריים, פיקוח, ייעוץ הנדסי

טל: 04-6377797, פקס: 04-6275268, נייד: 054-2444078

ת"ד 827 כרכור 3710801

אתר: <http://www.boazharuvi.com>

דואר אלקטרוני: [office@boazharuvi.com](mailto:office@boazharuvi.com)

תאריך: 12/02/2023

**הנדון: תכנית בינוי בית אורן – מרכז מבקרים, מתחם בננות החוף תוכנית 303-1190552**

**פתרונות ביוב – פרשה טכנית**



**א. כללי**

מרכז מבקרים בננות החוף יכלול קבועות סניטריות כמתואר בתוכנית. קיים פיתרון קצה קרוב לפינוי שפכים סניטריים – התחברות אל מערכת ביוב קיימת בתוך גבולות הקו הכחול.

**ב. נתונים לחישוב נפחים וספיקות (טבלה 2.13.2 – הל"ת 2007)**

- 6 אסלות לפי ספיקה של 0.13 ליטר/שנייה: 2,808 ליטר/שעה
- 8 כיורים (רחצה ומטבח) לפי ספיקה של 0.3 ליטר/שנייה (קרים וחמים): 8,640 ליטר/שעה
- 2 ברזי שירות לפי ספיקה של 0.3 ליטר/שנייה: 2,160 ליטר/שעה
- מקדם שימוש: 0.3

**ג. ספיקת תכן שעתית מקסימלית: 4.1 מק"ש**

**ד. תרומת שפכים יומית של מרכז המבקרים למערכת הביוב הכללית של מתחם בננות החוף: 1.2 מ"ק.**



בכבוד רב,

  
בעז חרובי

מהנדס רשום מס' 37676

