

תכנית מס' 101-0309914	
רחוב הארזים	
נספח 10.02 תשתיות דשמל	
גליון 01 מתוך 01	
קו"מ	1:250
תאריך עריכת התנפוז	11.04.2016
שמות וזיהומות	
עורך	שם: יגני ספיג
תנפוז	תאריך: קראל ונוס בע"מ



- מקרא לדשמל ותקשורת:**
- רצועת דוברת והעמל-עומק צורת 100 ס"מ קו תחתון
 - רחוב רצועה 80 ס"מ
 - חוצאי כבלי העמל תת קרקעי בוצייתו כביש 4" מול פילד מונים
 - תחתית טרנספורמציה קיימת
 - פיקר מונים חיצו
 - קו תאורה תת קרקעי בעומק 100 ס"מ בצורת וכן 25x50 או 5x16 צאץ
 - סאם לא צויין אחרת מושלח בחוכה וכיידם מונה באדמה מוידר נחושת 3500 כוארקה
 - צנור PVC משהי 4" בחציית כבישים עובי דופן 4.0 מ"מ בכמות לפי התוכנית
 - שוחה 80x בעומק 120 ס"מ עם מכסה 8 ס"מ מוטק וזלקן יציקה עם מכסה יצוק
 - אלקטרוודות הארקה בעומק 3 מטר בשוחה 60x עם שיכט
 - עמיד תאורה בגובה 5 מ' עם ציוד וגוף תאורה לפי בחירת האדריכל והמזמין
 - על כביש בסוף הכיידת מוטק 30x30x30
 - מכזיית חארה 3x800 מחוכנות
 - בגודל 300 ס"מ רוחב, 65 ס"מ עומק, 220 ס"מ גובה נט
 - קו ביק תת קרקעי-עומק צורת 120 ס"מ קו תחתון
 - רוחב רצועה 30 ס"מ
 - נישה עבור פיקר ביק בגומחה 50x50 ס"מ, H=150
 - קו מליכ תת קרקעי-עומק צורת 90 ס"מ קו תחתון
 - רוחב רצועה 20 ס"מ
 - נישה עבור פיקר מליכ בגומחה 50x50 ס"מ, H=150

גמול	תמצה	תאריך
1	עריכת תכנית אדריכלית תחילה	4.04.16
2	עריכת תכנית חית	29.05.16