



מוריס גוליאק
MAURICE GULIAK

28/08/17

מספרנו:

לכבוד

מח' הנדסה.

עיריית אשקלון

א.ג.נ.



הנדון: בדיקת תכניות מבחינת נגישות לאנשים עם מוגבלות
על פי דרישות התקנות לבנין ציבורי חדש 2011 בתקן ישראלי 1918.

המבקש: ד.א.ר.

גוש: 1237 חלקה: 31 מגרש: 30, 31, 32

כתובת: אשקלון

תיאור הבקשה: נספח נופי מנחה לתוכנית מס' 604-0234849

מתחם שיכון עובדים-ברנע אשקלון מגרשים 30,31,32



בדקתי את תכנית הנ"ל. להלן הסיכומים:

1. חניה: מספר החניות עבור המבנים A,B,C,D במגרים 30 ו 31 הוא 223. הדרישה היא ל 3 מקומות חניה לרכב נכים 2 לרגיל + 1 לגובה. מוצע: 5 מקומות חניה לרכב נכים: 4 לרכב רגיל ו 1 לרכב גבוה. מתאים לדרישות.

2. דרכי גישה לבניין: דרכי הגישה בשבילים בשטח המשותף מתאים לדרישות.

הסיכום: אני מוריס גוליאק מס. תעודת רישום בפנקס מורשה נגישות מס. 056 ממליץ לאישור התוכנית הנ"ל מבחינת נגישות.



מוריס גוליאק

ארכיטקט - יועץ נגישות

רח' החרושת 19 א.ת. רעננה

ת.ד. 4425 רעננה

טל: 09-7601793 פקס: 09-7424070

mauriceg@017.net.il

בכבוד רב,

מוריס גוליאק

אדריכל



מורשה נגישות מתו"ס מ"ר 056