



### 6.3 תשתיות

#### תשתיות חשמל

מרחק מציר הקו	מרחק מהתיל החיצוני	סוג קו חשמל
2.25 מ'	2.00 מ'	קו חשמל מתח נמוך-תיל חשוף
1.75 מ'	1.50 מ'	קו חשמל מתח נמוך-תיל מבודד
---	5.00 מ'	קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו
8.50 מ'	--	בשטח בנוי בשטח פתוח
13.00 מ'	9.50 מ'	קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו:
20.00 מ'	--	בשטח בנוי בשטח פתוח (בשטחים בהם המרחקים בין העמודים עד 300 מ')
35 מ'	--	קו חשמל מתח עליון 400 ק"ו