

פרק 7.3 כיבוי אש

תוכנית יבנושליית

תועדה המחוזית החליטה ביום :

05/08/2021

לאשר את התוכנית

22/12/2021

תאריך



מספר דרישה	נושא	סימן	מקור דרישה	תאריך דרישה
10	תשתיות -50		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	תוואי צנרת גז, במידה וזו חורגת מהתקן ולכן מבנה ומבנה, יש לצטן את ניקום צובר הגז ומיקום מטווה הצנרת
30.02.17	אישורי יועצים 30.02		ת"י 158	אישור מהנדס האחראי על פיתוח התשתיות המעיד כי תוואי צנרת הגז נבדקה ונמצאה עונה לתקנות ואינה מסכנת את תהליך הבניה
30.02.15	אישורי יועצים 30.02		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	אישור מהנדס התחבורה של הרשות המקומית כי דרכי הגישה למבנים שיבנו בתוכנית הכוללת ורדיוסי סיבוב תוכננו בהתאם לתקנות התכנון והבניה.
01	תשתיות -50		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	דרכי גישה למבנים הקיימים ולמבנים שייבנו בהמשך לאותו הכביש או תוואי דרך, צריכים להיות ברוחב 4 מ' לפחות ורדיוסי סיבוב של 16 מ' לפחות כדי להבטיח כניסה של רכב כיבוי עם מנוף גבהים
30.02.37	אישורי יועצים 30.02		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	אישור אד' מסכם הכולל חתימות יועצים
08	תשתיות -50		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	על קו צנרת עירונית, בצמתים שבין הרחובות ובמרחק של עד 100 מ' אחד מהשני, יותקנו ברזי כיבוי בעלי זקף בקוטר 4" עם שתי יציאות 3" הברזים יותקנו כנדרש בת"י 448
11	תשתיות -50		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	אין באישור זה לפטור מהגשת תוכניות מפורטות לצורך קביעת סידורי כבאות לבניין עצמו ומהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר בניה.
25.135	כללי -25			סידורי בטיחות אש נוספים המסומנים בגוף התוכנית ואשר אינם נדרשים בתקנות התכנון והבניה, אינם נדרשים במסמך התנאים להיתר בניה מטעם רשות הכבאות, אלא סומנו על דעתם ואחריותם של יועץ הבטיחות ועורך הבקשה בלבד. למרות האמור לעיל ובמידה והחלטתם להשאיר את הדרישות הנוספות, הננו להביא לידיעתכם כי בביקורת גמר בניה מטעמינו יהיה עליכם להגיש את אישורי תקינות של מעבדות מאושרות עבור סידורי בטיחות האש הנוספים כולל תחזוקה שוטפת.
30.02.16	אישורי יועצים 30.02 -		חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	אישור מתכנן אספקת המים כי המערכת תוכננה לספק את כמויות המים והלחצים בהתאם לייעוד המקום וכי פריסת ברזי הכיבוי נעשתה בהתאם למסמך התנאים מטעמנו



מקור דרישה	סימן	נושא	מס' דרישה	תאור דרישה
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	09	כדי לספק כמויות אלו מומלץ שקוטר הקו העירוני יהיה מינימום 6"
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	02	כדי להבטיח שבזמן ביצוע תשתיות המים במקום, אספקת המים למבנים תהיה כדלקמן : בניין מגורים רגיל עד 13 מ' (שמניין קומותיו אינו עולה על 4 קומות)-500 ל/ד בלחץ של 1.5 באר
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	03	יש להבטיח שבזמן ביצוע התשתיות המים במקום, אספקת המים למבנים תהיה כדלקמן : בנין מגורים גבוה עד 29 מ' (שמניין קומותיו אינו עולה על 8 קומות)-1000 ל/ד בלחץ של 1.5 באר
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	04	יש להבטיח שבזמן ביצוע התשתיות המים במקום, אספקת המים למבנים תהיה כדלקמן : בנין מגורים גבוה עד 29 מ' (שמניין קומותיו עולה על 8 קומות)-2000 ל/ד בלחץ של 1.5 באר
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	05	יש להבטיח שבזמן ביצוע תשתיות המים במקום, אספקת המים למבנים תהיה כדלקמן : בנין משולב, מסחר ומגורים -2400 ל/ד בלחץ של 1.5 באר
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	06	יש להבטיח שבזמן ביצוע תשתיות המים במקום, אספקת המים למבנים תהיה כדלקמן : בנין משולב, מסחר ותעשייה -2400 ל/ד בלחץ של 1.5 באר
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה		-50 תשתיות	07	צריכת המים המפורטות לעיל, הינה לצורכי כיבוי אש בלבד ותהיה בנוסף לצריכה השוטפת בתשתית המים העירונית

