



פרשה טכנית אינסטלציה

מצב קיים: מתחם התכנון

בית שמש

גוש 34575

חלקה: 14

מגרש 338:

הבניין ממוקם במפלס $0.00 = 401.00$



מערכת מים

הבניין יהיה מחובר למערכת מים עירונית ברחוב אייר - חיבורי מים קיים "4"

מערכת ביוב:

הבניין יהיה מחובר למערכת ביוב עירונית ברחוב אייר - חיבורי ביוב קיים "6"



מערכת ניקוז:

נבקש צינורות עודפים ממגרש למערכת ניקוז העירונית ברחוב אייר. פתרון לפי ד"ח הידרולוג: יש צורך למאגר השהייה בנפח של 30 מ"ק עם 2 משאבות.

קצ'נר אריה

