



10.08.2022

לכבוד

תאגיד המים מי אשקלון



ד.א.א.ר עבור משרדי מס הכנסה

גוש 1931 חלקה 207

ח.חלקות 206,208

מגרש 13

אשקלון

שלום רב,

בפרויקט הנ"ל מתוכננת תוספת למבנה המשרדים.

השטחים המבוקשים לתוספת הינם:

שטח שירות: 1153 מ"ר

שטח עיקרי: כ 100 מ"ר



לאחר בדיקה שערכתי לפרויקט, עבור תוספת הבנייה לא נדרשים שינויים בחיבור מים
וביוב ולא נדרשים שינויים במערכות ביוב ומים העירוניות.

ביוב מחובר למצב הקיים.

מערכת הביוב לתוספת הבניה מחוברת למערכת ביוב קיימת במרתף.

מערכת המים לתוספת הבניה מחוברת בכל צינור מים בקומה.

הכל מסומן בתכנית - המצב קיים מסומן בצבע שחור והתוספת המתוכננת מסומנת
בצבעים ביוב בסגול, מים בתכלת.



בכבוד רב,

מהנדסת הלנה שולקין



הלנה שולקין
מ.ר. 112437
משרד ייעוץ הנדסי ש.י. שמידר
054-5398795