



יום רביעי 01 פברואר 2017

סימוכין: אאדא-2733

לכבוד
עבד אל חפיז מרעי ✓
משרד אדריכלות ותכנון ערים

א. ג. נ.,



ה נ ד ו ן : קלנסוואה-הוספת 2 קומות
מספר-458-0264366
מספר התכנית אצלנו 2017.16

הוגשה לרשות ניקוז תכנית להוספת שתי קומות למבנה בתחום קלנסוואה. המבנה נמצא בתחום פשט הצפה של נחל אלכסנדר אך הוספת 2 קומות בגובה המבנה אינן משפיעות. בקומת הקרקע תותר חניה, בדומה למצב הקיים ולכן ללא שינוי משמעותי.



רשות ניקוז ונחלים שרון אינה מתנגדת לתוספת 2 קומות בתכנית זו בתנאים:

1. מאחר והשטח נותר פתוח לחלחול נגר הינו קטן ולמעשה כל שטח החצר מרוצף (וזאת בניגוד להנחיה המופיעה בתקנון התכנית המוצעת בסעיף 6.7) יש להתקין בתחום החצר מתקני החדרה אשר יאפשרו קליטת מי נגר העילי בהיקף הנדרש.



בדיקת התכנית ואישורה כרוכים בתשלום של 225 שח
נא לשלם בצ'ק בלבד

בכבוד רב,

דרור אפשטיין
מהנדס אקולוג

העתק:
תיק מפרט.

