


25/03/2018

לאשר את התוכנית

07/04/2019



יד"טבלה מס' 7 ה מעבר קוויס בקרבת תחנות תדלוק, חוות מכלים, חוות מכלי גפ"מ, פתחי צנרת גז טבעי

תאריך

מרווח אווירי מזערי		הנושא	מס' סעיף
גודל המרווח (מ')			
400 ק"ו	161 ק"ו	תיאור המרווח ותנאי קביעתו וסימונו	
מעבר אסור	מעבר אסור		
20.0	10.0	מרווח אופקי ממוליך הפאזה במצב ללא נטייה לגבול המתקן	
35.0	25.0	מרווח אופקי ממוליך הפאזה במצב ללא נטייה	
25.0	15.0	כנ"ל לנפט סוג ב', ג'	

