



י"ד תמוז, תשפ"א

24 יוני, 2021

לכבוד

M.E. מודר ש"ך יוסף,

הנדון: חו"ד רשות המים להקמת תחנת תדלוק בסמוך לכניסה הצפונית לטייבה
(200668/686802)



מיקום התחנה המוצע יושב בקרבת מחשופים פריאטים של חבורת יהודה והינו בעל רגישות הידרולוגית גבוהה במיוחד; רגישות גבוהה מאד על פי מפת רגישות הידרולוגית בתמ"א 1. עפ"י הקידוחים הקרובים עומק המים באיזור הוא כ-28 מ' תחת לפני השטח.

בשל הרגישות הגבוהה, רשות המים דורשת שהתחנה תעמוד בתנאים נוספים לתחנות הממוקמות באזורים "רגישים במיוחד" (סעיף 5.11 במפרט טכני להקמת תחנת דלק חדשה). בהתאם לנאמר בשיחה עם מתכנן התחנה, כל שטח התחנה (כולל מנפקות הדלק) תוקם מעל מערכת איטום שלישונית עמידה ואטומה.



חוות דעת זו מתייחסת לנושא של מניעת זיהום מקורות מים ולא להיבטים תשתיתיים וסביבתיים אחרים הקשורים בתחנה.

בכבוד רב,



ד"ר ניבי קסלר

מרכזת בכירה שיקום זיהומי דלק



העתק:

הראל גל – אגף איכות מים, רשות המים
אפרת קניגסברג – אגף תכנון, רשות המים

