



פרשה טכנית

תב"ע מס' 412-0102954

יישוב תנובות



אדריכל שמעון אסבן

עורך ראשי :



נספח מים



בני כרמי מ.ר. 32954

עורך הנספח :

טל. 052-2733012

מייל : carmyyb@gmail.com





נספח מים

היישוב מקבל את המים לצורכי שימוש סניטרי וחקלאי מחברת מקורות וחברת מימי הדרום והמרכז שמנהלת את משק המים.

ביישוב מותקנות שתי נקודות הזנה, בצפון ובדרום (נקודת ההזנה בצפון מס' 5-58008) כמוראה בתשריט מס' 3.

כל רשת אספקת המים במושב מותקנת בדרכים בקוטר 8" ובצמתים בוצעו מגופי שליטה עיליים.

ביישוב ובהרחבה מפוזרים ברזי כיבוי אש.

רשת המים מספיקה בהחלט לכמות אוכלוסייה שכזו.

ע"פ הקצבות המים וע"פ תצרוכת המים ניתן לקבוע בוודאות כי המושב לא מנצל כלל את הפוטנציאל הקיים.

המשקים במושב עוברים כנראה לפעילות שאינה צורכת כמויות מים רבות.

אבקש לציין כי בכניסה מנקודות ההזנה למערכת מותקן מז"ח למניעת זיהום חיבורי המים לחלקות בקוטר 3" וחיבור זה יכול לספק בקלות חיבור עבור שתי יחידות נוספות.

לסיכום:

מערך המים ופריסתו, כמויות המים שמקורות מספקת באמצעות שתי ההזנות מאפשרות ליישוב להתנהל ללא קושי ו-70 יח"ד נוספות לא ישנו במאום את המאזן וכמויות המים המוקצבות למושב יספיקו בהחלט.

רצ"ב מסמכים מרשות המים:

א. צריכת מים 2016.

ב. רשיון הפקה ל-2017.



בכבוד רב,

בני כרמי

