



22/09/2022
כל- 0248 - 22
22131
עדכון 10/11/22

תוכנית מס' 409-1041193 עח/מק/ אזו"ת עמק חפר

התייחסות למשטר רוחות



אין צורך בביצוע מודל רוחות למבנה המתוכנן (לאחר ההגבהה שתוכננה) מהסיבות הבאות -

1.0 מדובר באיזור תעשייה, אין פעילות ציבורית רצפטורים ציבוריים וכו' במגרשים שכנים.

2.0 סביבת המבנה המתוכנן
- צפון מבנה תעשייתי במרחק 30 מטר
- מערב רחוב הקטיף, רחוב רחב.
- מזרח מבנה תעשייתי, במרחק 6 מטר
- דרום דרך אלכסנדר, ציר תנועה רחב

3.0 אין תנועת ציבור הולכי רגל סביב המבנה.

4.0 יינקטו אמצעי הפחתת מהירות רוח בפינות המבנה – נטיעת צמחיה צפופה וגבוהה, חזיתות מערבית ודרומית קולונדות (עמודים).

5.0 המבנה דומה באופיו למבנים רבים קיימים ומתוכננים באיזור התעשייה עמק חפר.

מצ"ב תוכניות והדמיות הפרויקט.



בברכה,

אלדד שרוני
הנדסה סביבתית בע"מ

אש/סי

