

תכנית אספקת מים עבור תכנית בי/496 שמספרה 502-0189183

		אספקת מים			
		דונם	53	שטח תב"ע	א. נתונים
				היקף בנייה	
		יח"ד	1,670	מגורים	
		מ"ר	25,767	תעסוקה ומסחר	
ב. הערכת צריכות המים					
1. מגורים					
	נפש	5,344	← 3.2X 1,670	נפשות:	
	מ"ק לשנה	534,400	← 100X 5,344	צריכה שנתית:	
	מ"ק ליום שיא	2,138	← 0.004X 534,400	צריכה יומית מירבית:	
2. תעסוקה ומסחר					
	מ"ק לשנה	38,650	← 1.5X 25,767	צריכה שנתית:	
	מ"ק ליום שיא	155	← 0.004X 38,650	צריכה יומית מירבית:	
צריכה יומית מירבית כוללת					
					2,292 מ"ק ליום שיא
	צריכה שעתית מירבית				
					229 מ"ק לשעת שיא
גודל קו אספקה ראשי					
					10 אינץ'
לפי החישובים לעיל, וכפי שמוראה בתוכנית, מומלץ לחבר את המתחם בקו 4"					
אל קו המים הקיים בקוטר 6" בצמוד לגבול הצפון-מזרחי של התכנית.					

