



י"ר הוועדה המחוזית
 הנדון:

תאריך

בתים - בי/475 - מתחם רוטשילד
 תכנית מס' 502-0196659
 אספקת מים

א. נתונים שטח תב"ע 13.028 דונם

היקף בנייה

מגורים 660 יח"ד
 תעסוקה ומסחר 15,111 מ"ר

ב. הערכת צריכות המים

1. מגורים

נפשות:	←	3.2X 660	2,112	נפש
צריכה שנתית:	←	100X 2,112	211,200	מ"ק לשנה
צריכה יומית מירבית	←	0.004X 211,200	845	מ"ק ליום שיא

2. תעסוקה ומסחר

צריכה שנתית:	←	1.5X 15,111	22,667	מ"ק לשנה
צריכה יומית מירבית	←	0.004X 22,667	91	מ"ק ליום שיא

צריכה יומית מירבית כוללת
 935 מ"ק ליום שיא

צריכה שנתית מירבית
 94 מ"ק לשעת שיא

גודל קו אספקה ראשי
 6 אינצ'

לפי החישובים לעיל, ובהתאם לתשתיות המוצגות בנספח, אין שינויים
 נדרשים במערכת המים הסובבת את המתחם המיועד.

מלין מהנדסים בע"מ/רח' ביאליק 164 רמת גן 5252352|טל' 03-9409400|פקס 03-5235558 office@malin-

MALIN Engineers LTD. 164 Bialik st. Ramat Gan 5252352 Tel. +972-3-9409400 Fax +972-3-

