



נ ע ה נ ד ס ' ט ק ע " נ

אינג' נש יוסף

רח' יצחק שדה 34, תל-אביב 6721207
טל' 03-6394163 פקס 03-5373274

E-Mail: NASH_ENG@BEZEQINT.NET

16-2437/20-972



507-0778662 התחדשות עירונית בר לב 104-106

נספח מים



עדכון: 28/7/2021
גרסה: 1





תיאור הפרויקט

פרויקט פינוי בינוי ברחוב בר לב פינת רח' הבושם תל אביב.

א. פרוגרמת שטחים

מגורים	כ-102 יח"ד
מסחר	על קרקעי שטח של 380 מ"ר.
מבני ציבור	שטח של 550 מ"ר, כ-150 משתמשים.

1. צריכת מים:

ב. נתוני בסיס - מים

ממוצע נפשות ליח"ד	4
צריכת מים לנפש ליום	150 ליטר
צריכת מים לנפש למבנה ציבור - ליום	100 ליטר

ג. צריכת מים יומית

מגורים – 4*102 יח"ד * 150 ליטר -	62 מ"ק.
מסחר (הערכה) -	10 מ"ק.
מבני ציבור – 150 איש * 100 ליטר	15 מ"ק.
ספיקת יומית מקסימלית - תוספת 75%	
מגורים + מסחר	126 מ"ק
מבני ציבור	27 מ"ק
ספיקת שעת שיא לצריכה 10% מספיקת יום מקסימלית.	
מגורים + מסחר	12.6 מק"ש
מבני ציבור	2.7 מק"ש

ד. כיבוי אש

הרשת העירונית מספקת את צרכי כיבוי האש 120 מק"ש.

ה. מערכות מים קיימות

- ברחוב הבושם עובר קו מים בקוטר "6.
- ברחוב בר לב עובר קו מים בקוטר "12.
- חיבור המים הראשי למתחם יהיה מרחוב הבושם הזנה מקו "6. הזקף המבוקש הוא בקוטר "4.
- הזנה למגורים ולמסחר בקוטר "4.
- למבנה הציבור נדרש שיעון מדידה נפרד בקוטר "2.

