

עמק המעינות

מ.א. עמק המעינות
 הועדה המקומית לתכנון ובניה
 29.07.2014
 נתקבל

מינהל רכנים
 מחוז הגליל ועדה מחוזית
 27-10-2014
 נתקבל
 נצבת עלנות

עמק המעינות – תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה

משרד הרכנים מחוז צפון
 חוק התכנון והבניה תשנ"ה-1965
 אישור תכנית מס' 20411
 הועדה המקומית לתכנון ובניה החליטה
 כיום 20.5.14 לאשר את התוכנית
 מנהל מינהל התכנון

הודעה על אישור תכנית מס' 20411
 פורסמה בילקום הרשמי מס' 10
 מיום

המתכנן: ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
 היוזמה 2, טירת הכרמל 3903202
 טלפון: 04-8509595 פקס. 04-9509596

1. תחנות השאיבה לשפכים בעמק המעיינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.
2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.
3. הניהול ה"חכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.
4. במקרה של כשל במערכת ה"חכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.
5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגרר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.
6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.
7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.