

20002449JZ-18

משרד הפנים
מחוז הצפון ועדת מחוזית
10-11-2016
נתקבל
נצרת עילית



עמק המעינות

עמק המעינות – תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה

משרד הפנים מחוז צפון
חוק התכנון והבניה תשכ"ח-1968
אישור תכנית מס' 20410
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
ביום 14-11-2016
מנהל מינהל התכנון
אורי אילן - י"ר העדה המחוזית

הודעה על אישור תכנית מס' 20410
פורסמה בילקוט הפרסומים מס'
מיום

המתכנן: ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
היחזמה 2, טירת הכרמל 3903202
טלפון: 04-8509595 פקס. 04-9509596

1. תחנות השאיבה לשפכים בעמק המעינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.
2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.
3. הניהול ה"חכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.
4. במקרה של כשל במערכת ה"חכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.
5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגרר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.
6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.
7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.