

18-75 2000449 200002



# עמק המעיינות

## עמק המעיינות – תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה

הודעה על אישור תכנית מס' 1046
פורסמה בילקום הפרסומים מס' _____
מיום _____

משרד הסנים מהוז צמון
חוק התכנון וחבנית תיק"ח-1885
אישור תכנית מס' _____
הועדה המחוזית לתכנון ובניה והחליטה
ביקור _____ לאשר את התכנית
מנהל מינהל התכנון אורי אילן י"ר הועדה המחוזית

המתכנן: ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ  
 היוזמה 2, טירת הכרמל 3903202  
 טלפון: 04-8509595 פקס. 04-9509596

1. תחנות השאיבה לשפכים בעמק המעיינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.
2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.
3. הניהול ה"חכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.
4. במקרה של כשל במערכת ה"חכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.
5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגרר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.
6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.
7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.