




הערות:

1. בחצרות בשטחי המגורים ובשטחים למבני ציבור יסודו חלקים משטחי החצרות לפזור והעדרה של מי נעמים. שטחים אלה יורו בגודל של 30%-15% משטח המגרש כולו. פני שטחים אלה יורו מוכים ב 10-20 מ"מ מהסביבה כך שהם יורו מקום לאגירה והעדרה של מי הגשמים עד לספיגתם בקרקע. רשמי יורה מרווח מיוחדות המבנים.
2. בנוסף או להילקופי יותקנו קידוחים אשר ישמשו מקום לאיסוף והחדרת מי הגשמים אל תוך הקרקע. מוצאי המרכזים יורו בשטחי הפזר או יחוברו ישירות לקידוחים.

מקרא:

-  קו ניקוז מתוכנן
-  קו ניקוז קיים
-  קו ביוב קיים

מס' תאריך	שינויים	מס' תאריך
לעיון	<input checked="" type="checkbox"/> למכרז	<input type="checkbox"/> לביצוע
אישור	אישור	אישור
<p>אג' עמדת דגל מרדכי יועץ ת.ד. 31032-ז'רפ-3280 טל. 04-8207944 פקס. 04-8207942 E-mail: amosad@012.net.il</p>		
תכנית ג/18230 בצפון ירכא		ירכא
נספח ניקוז		
תאריך	קנין	שרטט
3.10.10	11:500	מ.ר.
מס' עבודה	מס' חמת	מס' עבודה
0074	01	0074

משרד מדידות
 מולא אחסאן
 כפר ירכא מס' רשיון 944
 ת.ד. 90
 חתימה: משה משה
 04-8207944

משרד המכרז
 משרד המכרז
 משרד המכרז