



עמק המעינות

משרד המניס
מחוז הצפון ועדה מחוזית
04-81-2015
צת ק 3 פ
נצרת עילית

עמק המעינות – תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה

משרד המניס מחוז צפון
חוק התכנון והכניח תשרי ה'תשס"ח 1895
אישור ה-ניו מס' 70408
חוקת המ-ת-ל-כ-נ-ו-ב-נ-י-ה-ה-ח-ל-י-ט-ה
כיום... אשר את התכנית
מנהל שינוי התכנון אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית

הודעה על אישור יבנית מס' 70408
פורתמה בילקוט הפרסומים מס' _____
ניז"ט

המתכנן: ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
היחמה 2, סירת הכרמל 3903202
טלפון: 04-8509595 פקס. 04-9509596

1. תחנות השאיבה לשפכים בעמק המעיינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.
2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.
3. הניהול ה"יחכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.
4. במקרה של כשל במערכת ה"יחכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.
5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגזר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.
6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.
7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.