

2000245043-18



עמק המעינות

משרד הפנים
 מחוז הצפון ועדה מחוזית
 15-07-2015
 נתקבל
 נצרת עילית

עמק המעינות – תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה

הודעה על אישור תכנית מתכננת
 פורסמה בילקום הפרסומים מס'
 מיום

ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
 היוזמה 2, טירת הכרמל 3903202
 טלפון: 04-8509595 פקס. 04-9509596

המתכנן:

משרד הפנים מחוז צפון
 חוק התכנון והבניה
 אישור תכנית מס'
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה והחליטה
 ביום 15.07.15 לאשר את התכנית
 מנהל מינהל התכנון אורי אילן - י"ר הועדה המחוזית

1. תחנות השאיבה לשפכים בעמק המעינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.
2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.
3. הניהול ה"חכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.
4. במקרה של כשל במערכת ה"חכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.
5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגרר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.
6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.
7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.