

2000257229 - 44



עמק המעיינות

עמק המעיינות – תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה

הודעה על אישור תכנית מס' 20586
פורסמה כילקוט הפרסומים מס' _____
מיום _____

משרד הפנים מחוז צפון
חוק התכנון והבניה תשנ"ח-1998
20586
אישור תכנית מס' _____
הועדב המחוזית לתכנון ובניה החליטה
ביום 20.4.16 לאשר או לתכנת
מנהל מינהל התכנון אורי אילן - י"ר הועדה המחוזית

המתכנן: ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ

היוזמה 2, טירת הכרמל 3903202

טלפון: 04-8509595 פקס: 04-9509596

משרד הפנים מחוז צפון
חוק התכנון והבניה תשנ"ח-1985
אישור תכנית מס' _____
הועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה
ביום _____ לאשר את התכנית
מנהל מינהל התכנון אורי אילן - י"ר הועדה המחוזית

1. תחנות השאיבה לשפכים בעמק המעינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.
2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.
3. הניהול ה"חכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.
4. במקרה של כשל במערכת ה"חכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.
5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגרר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.
6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.
7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.