מכון התקנים הישראלי
מכון לבדיקות ואישורים בתחום איכות הסביבה
רח' יגיע כפיים 93 ת"ד 255, 7129 מקלט
טל': 04-6902818 | פקס: 04-6939844
Email: soeg@sii.org.il

ISO 9001 : 2008

מס' הבקשה: 772	תאריך הגשה: 14/04/13
מס' הבדיקה: 1091	תאריך הבדיקה: 13/05/13
מס' הדוח: 6727-504-בקשה/13	תאריך הדוח:

מכון התקנים מחוז חיפה והצפון בע"מ
מכון התקנים מחוז חיפה והצפון בע"מ

הערות:
1- תחנת הכוח הוכנה בהתאם לתקנות החשמל (מתקני חשמל) תשנ"ו-1996.
2- תחנת הכוח תוכננה ותבוצע בהתאם לת"י 4658/2 חלק 2 ולת"י 1348 חלק 3.
3- תחנת הכוח תוכננה עבור מתח כניסה 13197 וולט ומתח יציאה 400 וולט.
4- תחנת הכוח תכלול שנאי מתח, ציוד מיתוג וציוד הגנה.

מקרא:
- עמ"ר כניסה
- עמ"ר יציאה

מפת מיקום