

2000293871-9



# בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ



ערן הראל, אריה מסינג, ירון דורון

■ תכנון ויעוץ הנדסי ■ עבודות מים וביוב ■ מתקנים לטיפול במים ושפכים ■ תיעול, ניקוז והשקיה ■

חיפה, דרך העצמאות 31, ת.ד. 33600, חיפה 3133402, טל. 04-8603600, פקס. 04-8603601  
Web site: www.bj-is.com, E-mail: balasha@bj-is.com

03.02.15

785/0000

ט"ו  
תשפ"ה

הודעה על אישור נכ"ח מס' 21292
פורסמה בילקוט הכרסומים מס' _____
מיום _____

## תוכנית מס' ג/21292

## מפטמה 2, טירת צבי

## נספח מים וביוב

מינהל התכנון - מחוז צפון
חוק התכנון והבנייה, התשנ"ה - 1965
אישור תכנית מס' 21292
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה
ביום 26.1.15 לאשר את התכנית
<input checked="" type="checkbox"/> התכנית לא כללה תענה אישור שר
<input type="checkbox"/> התכנית נסבנה על-פי אישור שר
מנהל מינהל התכנון יו"ר הועדה המחוזית

### 1. כללי

- המפטמה מתוכננת במרחק של 700 מ' מהשטח הבנוי.
- חיבור המים יהיה אחרי מז"ח.
- השפכים שיהיו בשטח יכללו שפכים סניטריים בלבד.
- פינוי הזבל מהמפטמה יבוצע בשיטה יבשה בלבד (ללא שימוש במים).

### 2. מערכת אספקת המים

אספקת המים למפטמה תהיה דרך מערכת אספקת המים ביישוב.  
בנקודת החיבור יותקן מז"ח.

### 3. מערכת הביוב

#### 3.1 מפטמה

כאמור, המפטמה המתוכננת מורכבת משני מרכיבים - אזור מקורה ואזור פתוח. האזור המקורה מוגן בפני כניסה של מי נגר עילי כך שלא יחדור לאזור הרביצה.  
מי הנגר העילי יפנוו לתעלת ניקוז.

מי התשטיפים של האזור המקורה יסולקו מהאתר ולא יחוברו למערכת הביוב.

האזור הפתוח (לא מקורה) ישמש רק בעונת הקיץ כך שלא יהיו מי נגר עילי.

כל החצרות של המפטמה חסומות במאצרת בטון על קרקע אטומה כך שאין כלל זליגה של תשטיפים לסביבה ואין חיבור למערכת הביוב.

#### 3.2 סניטריה

בשל המרחק הרב של אזור המפטמה מהיישוב הקיים מוצע להשתמש בשירותים כימיים.

ט"ו
מס' 21292
מס' 21292