

2000308843-9

מינהל התכנון  
הועדה המרעזית - ייחוד צפון  
27-03-2017  
ג ת ק צ ל

# תכנית מס' ג/21621

## גן לאומי מבצר נמרוד

### נספח מים וביוב

הוכן עבור: רשות הטבע והגנים הלאומיים



הודעה על אישור תכנית מס' ג/21621  
פורסמה בילקוט הפרסומים מס' \_\_\_\_\_  
מיום \_\_\_\_\_

ערך: חום לזר

תאריך: מרץ 2014

מילוי תנאים להפקדה: 11.05.15

(עדכון פברואר 2016)

(עדכון 02 ספטמבר 2016)

מינהל התכנון - מ"מ צפון  
חוק התכנון והגמייה, תש"ל - 1965  
אישור תכנית מס' ג/21621  
הועדה המרעזית לתכנון ובינוי וטריטוריה  
כיום 15.6.16 לאישור את התכנית  
 התכנית לא נכנסה לתוקף או שר  
התכנית נקבעה וייתכן שתש"ר  
מנהל מינהל התכנון יו"ר הועדה המרעזית



13/10/2016

נספח מים וביוב - מעודכן 27.9.16.docx

מגלן  
תכנון וייעוץ הנדסי בע"מ  
ת.ד. 255 רמת מנשה 19265  
פ.ח. 03-3735373  
רשות הטבע והגנים  
מס' מלב"ר 500500285

## **רקע**

מבצר נמרוד נמצא בצפון מערב רמה"ג. הוא נבנה על ידי ה"איובים" וה"ממלוכים". הוא קרוי על שם הגיבור התנ"כי נמרוד. בשנת 2010 פקדו את האתר קרוב ל- 90 אלף מבקרים. בסופי שבוע מגיעים כ- 200-300 מבקרים ובימי שיא כמות המבקרים מגיעה ל-800. באירועים חריגים, חד פעמיים כגון האופרה קיבולת המבקרים היא כ-1300 איש. לא קיימת במקום אפשרות ללינת לילה וכמו כן לא קיימים מבנה מקלחות. האתר נמצא באגן ההיקוות של הכנרת.

## **מים**

לאתר מסופקים מי שתיה מקו מים של נווה אטיב הניזון מרשת מי השתיה של מקורות בצפון רמה"ג (מבר' נווה אטיב +1039 -155-4010). רשת המים פשוטה ומבוססת על קווי פלדה. המערכת מתוחזקת היטב.

## **ביוב**

### **תאור המצב הקיים**

בקצה דרך הגישה לאתר, בסמוך לחניון, קיים מבנה שירותים. הקבועות הסניטריות במבנה:

5 תאי נשים

1 תא נכים

3 תאי גברים + 2 משתנות.

### **בהתאם לתקני הל"ת .**

הביוב זורם בקו גרביטציה לבור איסוף אטום בנפח 60 מ"ק שבוצע בשנת 2013 ומפונה ע"י ביוביות באופן סדיר.

בתחילת דרך הגישה ישנו מבנה קטן עם תא שרותים אחד המשמש את הקופאי. השפכים זורמים לבור רקב בנפח 10.0 מ"ק.



מבנה שרותים קיים.



בור איסוף ביוב בנפח 60 מ"ק.

