

2000337971-9

09:00:45 08/12/2015 202-0272773 נספח ב'יב

מ.א. עמק המעיינות
הועדה המקומית לתכנון ובניה
03.04.2017
נתקבל



עמק המעיינות

תכנית מס' 202-0272773
הועדה המקומית לתכנון ובניה
19-04-2017
הקמת מתקן הנדסי - תחנת שאיבה
ובריכת חירום בנווה אור ג' 22087
9 2 5 5



עמק המעיינות - תחנות שאיבה לביוב אמצעי זהירות המתוכננים למניעת גלישת שפכים לסביבה



202-0272773--

הודעה על אישור תכנית מס' _____
פורסמה בילקוט הכרסונים מס' _____
מיום _____

מינהל התכנון - מחוז צפון
חוק הנוכח והבנייה תשכ"ה - 1965
אי-שיר-תפקיד מס' 2-02-027-2
הועדה המקומית לתכנון ולבניה החליטה
ביום 23/11/16 לאשר את התכנית
ההכנית לא כלולת טיפול אישורי שר
ההכנית נקבעה אישור שר
מינהל התכנון יו"ר הועדה המחוזית



המתכנן: ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
היחמה 2, סירת הכרמל 3903202
טלפון: 04-8509595 פקס: 04-9509596





1. תחנות שאיבה לשפכים בעמק המעינות תוכננו על ידנו על פי כל הסטנדרטים המקובלים.

2. בכל תחנת שאיבה קיימת משאבה נוספת (לא תורנית), המותאמת לספיקת השיא הזורמת לתחנה. במקרה של תקלה במשאבה התורנית, תיכנס אוטומטית לעבודה המשאבה הלא תורנית.



3. הניהול ה"חכם" של כל תחנת שאיבה מבוצע ע"י מד גובה אולטרה סוני המחובר לבקר.

4. במקרה של כשל במערכת ה"חכמה", קיימת מערכת גיבוי משנית אשר תמשיך להפעיל את השאיבה באמצעות מצופים.

5. במקרה של הפסקת חשמל, קיימת בתחנות מערכת גיבוי. בתחנות הראשיות: גשר, חמדיה ומפעלים אזוריים קיים גנרטור באתר, אשר יכנס לעבודה באופן אוטומטי. בשאר התחנות קיימת הכנה לגנרטור ובמועצה קיים גנרטור נגזר אשר מועבר מיידית לתחנה במקרה של הפסקת חשמל.



6. כל התחנות מחוברות למרכז בקרה אינטרנטי, ממנו ניתן לנטר 24 שעות ביממה את פעילות התחנות.

7. התרעה על כל אירוע בלתי שגרתי מועברת למרכז הבקרה ולטלפון הנייד של איש אחזקה אשר יכול להגיב מיידית.

