

קיבוץ גינוסר

2000283737-9

תוכנית מפורטת לתחום המחנה ג/21099

נספח ניקוז

מינהל התכנון - מחוז צפון  
דוק התכנון והגמייה, חשכיה - 1965  
21099/4

ע"מ המחוזית לתכנון ולבנייה החליטה  
ל-2.3.13 לאשר את התכנית  
התוכנית לא נשענה על תוכנית אזורית או  
תוכנית נקבעת אזורית אזור שר

ינהל הרון יו"ר הועדה המחוזית

הודעה על אישור תכנית מס' 21099/4  
פורסמה בילקום הפרסומים מס' \_\_\_\_\_  
מיום \_\_\_\_\_

15 ינואר 2013



**קיבוץ גינוסר**  
**תוכנית מפורטת לתחום המחנה ג/21099**  
**נספח ניקוז**

**כללי**

1

קיבוץ גינוסר נמצא בין אגן היקוות נחל צלמון מדרום, לבין אגן היקוות נחל עמוד מצפון למשק. אפיקי שני הנחלים שודרגו על ידי רשות ניקוז כנרת ועברו פעולות של שיקום והסדרה בשנים האחרונות. האפיקים עמוקים ורחבים. במשך כ- 75 שנות הישוב לא היו הצפות מהנחלים. כביש מס' 90 עובר ממערב ליישוב ותעלות הכביש מגינות על האתר מנגר מאגן היקוות של רכס 'אבו שושע'. נותרו כ 550 דונם של הסביבה הקרובה ושל הישוב כשטח התורם נגר.

**תיאור התוכנית המוצעת**

2.

השיפוע הכללי מהכביש ברום כ- 200- מ' עד לקרבת ים כנרת ברום 208- מ' נע בין 0.5% ל 0.8%. הרום המרבי של ים כנרת נקבע ל- 208.80- מ' ולכן מערכות הניקוז מתוכננים לרום מעל 208.50- מ', על מנת למנוע כיסוי פתחי הנקזים במצב של ים כנרת ברום מרבי. מוצע מיקום של שלושה נקזים מתחת לכבישים הקיימים והמוצעים; מערכת דרומית, מערכת צפונית ומערכת מרכזית. כיום יש מערכת של תעלות ניקוז רדודות ורחבות, מצופות עם דשא הנקצר ע"י עובדי הגינון. ביצוע מערכת הניקוז בעת ביצוע הכבישים יהיה כדלקמן: נקזי משנה משני צידי הכביש יוכנסו לקולטן, מי גגות הרפת יופנו בשלב מוקדם צפונה עד לדרך שדה קיימת ולאורך הדרך עד למוצא. הביצוע של הנקז הצפוני יתאפשר רק עם ביצוע הדרך המשולבת המוצעת.

יש מספר מגרשים בהם יש צורך ליצור מעבר צרי' על מנת לאפשר נגר היורד לאורך שבילים לזרום לכיוון ים כנרת. במצב המוצע יש חשש שחלק מהנגר יחדור למגרש נמוך.

יש לפחות שלושה מקומות כאלה:

- קו בין מגרש 97 ל- 221
- קו בין מגרש 165 ל- 178
- וקו בין מגרש 166 ל- 167.

אין לבצע נקזים ללא מדידת שדה כולל כל הסניפים המתוכננים בכל מערכת.

אבא ניב