



תוספת לתקנון תוכנית שינוי יעוד מס' 4347/ע

מהוה חלק בילתי נפרד מתקנון התוכנית.

איסור בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל.

1. לא ינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקוי חשמל עיליים. בקרבת קוי חשמל עיליים, יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל החיצוני והקרוב ביותר של קוי החשמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך

2מטרים


" 5

בקו מתח גבוה 22 ק"ו

" 9.50

בקו מתח עליון 150-110 ק"ו

2. אין לבנות מבנים מעל לכבל חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מ-2 מ' מכבלים אלו, ואין לחפור מעל ובקרבת כבל חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

  
חתימת הירוזם והמגיש

24.11.86

תאריך

התוספת לתקנון והסכמה מס' 4347/ע  
הועברה לועדה המקצועית לתכנון ולבניה עם  
המס' 4347/ע  
27.1.86 בתאריך  
יו"ם ראש הועדה

משרד הפנים

הוספת תעודת זהות - 1985-5891

מספר 4377

מרחב הרכב מקומי מבוא כפר סבא

תעודת מס' 4377

הוצאה להחלטה 3/1/85

מס' 3.7.85 החליטה לתת תוקף

לחברת י.י.י. למעלה

סגן מנהל מל"ל להגיון י.י.י.

יחידת ראש התורה י.י.י.

מס' 4377

1516 1.2.96 4377