

תכנית מפורטת מס' גא 12435
דף מס' 1 מתוך 5 דפים.

2-4643

גיאט גיאט
13.6.2002

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

מחוז הצפון

הודעה על אישור תכנית מס. 2 | 5342 |
מוכרת בילקוט הרטשוייט מס. 8097
24.2.02
ימים

מרחב תכנון מקומי

גליל מרכז

משרד הפנים מחוז הצפון חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 אישור תכנית מס. 2 5342 הרעדת המהוית לתכנון ובניה מחליטת ביזה 20.5.02 לאישור תכנית <i>אל</i>	סמכות לתכנון זיהר הצעדה המשפטית
---	------------------------------------

תכנית מפורטת מס' גא 12435

שני הוראות תכנית ליעוד שטח למתקנים הנדסיים

אוגוסט 2000
עדכן מס. 1 אוגוסט 2001
עדכן מס. 2 Mai 2002

פרק מו. 1

שם וחולות: תכנית זו תקרא "תכנית מפורטת מס' גן 12435 שני תקנון לעוד שטח למתקנים הנדסיים" והוא תחול על שטח הקרקע בסעיף 1.7.

1.1

המקומות: ירכא.

1.2

ויזם התכנית: תחול – מהנדסים יוצאים בע"מ, המגנים מס' 53 ת.ד. 9050. חיפה 031090. טל. 04/8533813.

1.3

בעל הקרקע: מקורות חברה למים בע"מ, ת.ד. 755 חוף שמן, חיפה 31007. טל. 04/8350500.

1.4

עורך התכנית: אדי בז – אדריכל, ת.ד. 419 נצרת 16103. טל. 04-6566073.

1.5

שטח התכנית: כ- 2.300 דונם.

1.6

הקרקע והכלולות בתכנית: גוש 18886: חלקה 19 בשלהות, חלק מחלוקת 18.

1.7

מסמכים בתכנית:
א. תקנון בן 5 דפים.

1.8

מטרת התכנית:

1.9

שני הוראות תכנית מפורטת מס. ג/8446 וקביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

1.10

יחס לתכניות אחרות:

א. תכנית זו מהוות שנייה לתכנית מס' גן 8446.

ב. בכל ניגוד בין הוראות תכנית זו מצד אחד ובין הוראות תכנית מס' גן 8446 וכל תכנית אחרת שקדמה לה, מצד שני, תקבעה הוראות תכנית זו.

ג. הכוונה ב"תשريع" – תשريع של התכנית המאושרת מס. ג/8446.

1.11

הסימונים בתשريع:

קו כחול רצוף.

קו כחול מקוטע.

שטח צבוע בצהוב ורקע התכנית לסירוגין.

שטח צבוע בצהוב ורקע התכנית לסירוגין

עם רשת קוים אלכסוניים.

שטח צבוע בירוק בהיר ורקע התכנית לסירוגין

שנתן צבוע באפור מותחן קו שחור.

שטח צבוע באדום.

ספרה ברבע העליון של העיגול.

ספרה ברבעים הצדדים של העיגול.

ספרה ברבע התחתון של העיגול.

גבול התכנית.

גבול תכנית מפורטת.

שטח מיוחד לתקנון.

בעתיד (למגורים).

שטח מיוחד לתקנון.

בעתיד (למגורים).

שטח חקלאי.

שטח למתקנים הנדסיים.

דרך גישה.

מספר הדרך.

מרוחקים קדמיים מנמלים.

רחוב הדרכ במטרים.

טבלת שטחים ואחזוים בתשריט: 1.12

השטח בזונמים באחזוים	היעוד	
79	1.82	מתקנים הנדסיים
21	0.480	דרך גישה
100	2.300	סה"כ

פרק מס. 2

אזורים ותכליות

2.1 שטח למתקנים הנדסיים:

ישמש להקמת מאגרי מים לאספקת מים לשובי הסביבה תouter בשטח זה הקמת מאגרי מים, עבודות פיתוח כולל עבודות עפר, מבנה בקרה על ידי הכניסה לשטח, מבנה שירות להקמת משאבות מים, גידור השטח והסדרת תזרורה.

תנאים להיתר בניה בתוך השטח:

- א. מבנים: לא עליה גובה המאגרים על 11 מטר.
- ב. תוכנית הנדסית כולל פרשה טכנית; הפרשה הטכנית תכלול בין השאר פיתוח סביבתי של השטח.
- ג. דרך גישה אל השטח.
- ד. קוי בנין מגובל התכנית הם 2.5 מטר במרוחקים קדמי ואחוריו 2.5 מ' במרוחקים הצדדים.

בנייה בתוך השטח:

כל בנייה בשטח אסורה פרט לבניין מאגר מים וכל מבנה עזר נוסף.

גידור שטח המתקן:

היזם חייב לגדיר את שטח המתקן.

דרך גישה:

דרך הגישה תשמש למעבר הולכי רגל וגם מכוניות לצורך גישה לשטח וטיפול במתקנים, בברקטים או בהקמתם. היזם מתחייב לכל פעולות ניקוז שתדרש ולשביעות רצון הוועדה המקומית.

2.3

שטח מיוחד לתכנון בעמיד למוגרifs:

תכליות אזרח זה הן כפי שנקבעו בהוראות תכנית מס. ג/818, כל הזכיות המותרת באיזור זה כאמור לה פי הוראות תכנית מס. ג/818.

פרק מס. 3

תקנות כלליות

שימוש בקרקע ובבנייה:

3.1

לא ניתן היתר לבניה ולא ישמשו קרקע או בניין הנמצאים בתחום התכנית אלא לתכליות המפורטת ברשימת התכליות לגבי האיזור בו נמצאים הקרקע או הבניינים ובהתאם למוגבלות הבניה הנוגעת לאיזור.

הפקעת שטחים לצרכי ציבור:

3.2

כל השטחים המיעדים לצרכי ציבור יופקעו בהתאם למפורט בסעיף 189 לחוק התכנון והבניה התשל"ה 1965, על כל התקנות והצווים הנוגעים לעניין.

הגבלות בניה בקרבת קו חשמל:

3.3

3.3.1 לא ניתן היתר לבניה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים הקרובה המותרת בין בניין היטל הקיצוני הקרוב ביותר של קו חשמל עליי לא תפחת מהמראקים המצוינים להלן:

- 2 מ' .	מראשת מתחת נמוך
- 5 מ' .	מקו מתחת גובה עד 22 ק"ר
- 8 מ' .	מקו מתחת גובה עד 110 ק"ר
- 10 מ' .	מקו מתחת עליון עד 161 ק"ר

3.3.2 לא ניתן היתר לבניה או חלק ממנו מעל קו חשמל תת קרקעאים . הקרובה המותרת בין בניין לבניין קו חשמל תת קרקעאי לא תפחת מ- 2 מ'. אין לחפור מעלה בקרבת קו חשמל תת קרקעאים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל .

3.3.3 חפירה, חציבה או כירה בעבודות ידיהם בקרבת כבלי חשמל תת קרקעאים ועמודי חשמל לא תבוצע בקרבת שתפחת מהמראקים הנוקבים להלן:

- 2.5 מ' .	מעמודי חשמל מתחת נמוך
- 5 מ' .	מעמודי חשמל מתחת עד 33 ק"ר
- 10 מ' .	מעמודי חשמל מתחת עליון

3.3.4 חפירה, חציבה או כירה באמצעות כלים מכניים לא תבוצע בקרבת שתפחת מהמראקים הנוקבים להלן:

- 10 מ' .	מכבל חשמל תת קרקע
- 5 מ' .	מעמודי חשמל מתחת נמוך
- 5 מ' .	מעמודי חשמל מתחת גובה עד 33 ק"ר
- 10 מ' .	מעמודי חשמל מתחת עליון

3.3.5 בכל העוניים הנדרנים בסעיף זה תමם הוועדה את פעילותה עם הרשותות החוקיות הנוגעת בדבד .

3.4 ניקוז: יוזם התכנית מתחייב לדאוג לניקוז השטח לשביעות רצון הוועדה המקומית .

3.5 מים וביוב: כל המבנים באזורי המתנוקנים הנדרסים לא יוחברו למערכות המים

והביוב זאת בגין שטחים אלו אינם מאוכלסים.

תכנית מפורטת מס' גא12435
דף מס' 5 מתוך 5 דפים.

פרק מס. 4

חתימות

חתימת היוזם:

תהל מהנדסים יועצים בע"מ
שד' המגנים 53
ת.ג. 9050
חיפה 31090

חתימת בעל הקרקע:

מichael Zeev Cohen
מארחוב אפונו



חתימת עורך התכנית:

7.8.2000 תאריך :
עדכון מס. 1 : 27.08.2001
עדכון מס. 2 : 17.05.2002