

ת.מ. מק/יז/54/01
המהווה שינוי לגב"מ / 54 - תל עדשים

הוראות בדבר הנחת קווי חשמל

יזום התכנית - וועד מקומי תל עדשים.

עורך התכנית - מיכל סופר, אדריכלית, מהנדסת הוועדה המקומית יזרעאלים.

שטח התכנית - כל השטח הכלול בתחום גב"מ / 54 - מושב תל עדשים - ס"ה
כ- 2880 דונם.

מטרת התכנית - צרוף הוראה שעניינה שינוי בבינוי - המחייבת התקנת מערכת כבלי
חשמל ותשתיות אחרות - במערכת תת קרקעית.

יחס לתכניות אחרות - תכנית זו אינה גורעת מהוראות גב"מ / 54, ועניינה היחיד -
פירוט ההנחיות בסעיף בתכנית המקורית, שעניינו תשתיות.

הוראות התכנית

א. אספקת חשמל ותקשורת בתחום התכנית - ע"י חברת החשמל או "בזק",
באמצעות מערכת תת קרקעית.

ב. לא ינתן היתר בניה לבנין או לחלק ממנו מעל קווי חשמל תת קרקעיים. הקרבה
המותרת בין לבין קו חשמל תת קרקעי לא תפחת מ- 2 מ'. אין לחפור מעל
ובקרבת קווי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת
חשמל.

חפירה, חציבה או כריה בעבודת ידיים בקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים
ועמודי חשמל לא תבוצע בקרבה שתפחת מהמרחקים הנקובים להלן:

מעמודי חשמל תת קרקעי	2.5 מ'
מעמודי חשמל מתח עד 33 ק"ו	5 מ'
מעמודי חשמל במתח עליון	10 מ'

חפירה, חציבה או כריה באמצעות כלים לא תבוצע בקרבה שתפחת מהמרחקים
הנקובים להלן:

מעמודי חשמל תת קרקעי	10 מ'
מעמודי חשמל מתח נמוך	5 מ'
מעמודי חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו	5 מ'
מעמודי חשמל מתח עליון	10 מ'

בכל העניינים הנדונים בסעיף זה תתאם הוועדה את פעילותה עם הרשויות החוקיות
הנוגעות בדבר.

ועדה מקומית לבנין ותכנון ערים וישראלים
רוח לתכנון ובנין 1968
01/54/10/10
ועדה דנה בבקשה מס' 310-2000
בישיבתה מיום 4.12.2000
והחליטה להפיקוד (לאשר) את התכנית
באמצעות הועדה 20567

הודעה על אישור תכנית מס' 01/54/10/10
4939
פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4939
עמוד 611 מיום 4.12.2000